

CERTIFICADOS REACCIÓN AL FUEGO

Características
CARACTERÍSTICAS

Sistemas Bal S.A. ha realizado recientemente los ensayos de reacción al fuego de la Mampara Bal 82 y 83 en clasificación UNE-EN 13051-1:2007, con el resultante de B-s3-d0.

En breve se adjuntará en este apartado el informe de la clasificación.